



MÖNSTERÅS KOMMUN

Anvisningar för mätarbrunn

Mätarbrunnen bekostas av och tillhör fastighetsägaren.

Mätarbrunn och mätarkammare skall godkännas av huvudmannen Mönsterås kommun och får inte placeras inom biltrafikerat område. Brunnen ska vara tät, så att inläckage inte kan ske.

Om mätaren absolut måste placeras i en särskild mätarbrunn, ska brunnen vara försedd med stege och vara väl rengjord från grund-/smältvatten, jord och grus till minst 10 cm under mätaren. Mätaren ska ha ett monterat återströmningsskydd av rätt funktionstyp enligt standarden SS-EN 1717.

För mätare fr.o.m. qn 2,5 m³/h t.o.m. qn 10 m³/h utförs en särskild mätarbrunn, en s.k. mätarkammare, om mätaren absolut inte kan placeras i byggnad. Utförandet skall vara godkänt av Mönsterås kommun och det bör upprättas en detaljerad ritning.

Brunnen ska utformas tillgängligt och tydligt

- Invändig diameter av minst 1200 mm för en mätare, eller minst 1500 mm för två mätare
- Fri nedstigningsöppning med en diameter av minst 600 mm
- Låsbar och överfalsad ev. värmeisolerad och lätt manövrerbar lucka, placerad 100-200 mm över markytan
- Stege av korrosionshårdigt material
- Tillförlitligt avlopp (gäller ej brunn som är vattentät)
- Tydlig markerad med skylt på stolpe

Vid brunn för tre eller fler mätare utförs brunn med mått och eventuell ytterligare utrustning efter anvisningar från VA-avdelningen.



Exempel på mätarmonterade i tät mätarbrunn

Vid frågor är du välkommen att kontakta Mats Karlsson, VA-avdelningen, tel. 0499-174 90

Postadress:
Box 54
383 22 Mönsterås

Besöksadress:
Kvarngatan 2

Telefon:
0499-170 00
Fax:
0499-179 00

E-post:
tekniska@monsteras.se
Hemsida:
www.monsteras.se

Postgiro:
31996-2

Bankgiro:
855-6110